

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Aleje Wojska Polskiego 6A-F

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

1) Grażyna Wiktor – SM NOWA

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.07.2015
kontrolę przeprowadził: Stanisław Ledwici - upr. G-31D/033/46/15, Robert Dworak -
wyniki/wnioski: upr. G-31E/033/94/15

bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 2 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Aleje Wojska Polskiego 7A-D

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Grażyna Wiktor – SM NOWA
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 01.08.2015r.

kontrolę przeprowadził: Skanomir Jedwach - upr. m G-3/D/03346/15, Robert Drorok -
upr. m G-3/E/033194/15

wyniki/wnioski:

.....
bez uwag
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....
.....
.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.³ IG.2016
z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Aleje Wojska Polskiego ...^{8A-F}...

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Grażyna Wiktor – SM NOWA
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: ^{31.08.2015 r.}

kontrolę przeprowadził: ^{Skawomir Jedynoch - Nip. nr G-3/D/023146/15, Robert Droroch}

wyniki/wnioski: ^{wp. w G-3/D/023184/15}

^{bez uwag}

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

^{bez uwag}

Wnioski końcowe/nałożone kary:



O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

^{bez uwag}

Kontrolujący:

1. 
2. 

Kontrolowany:

1. 
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.⁴ IG.2016
z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Aleje Wojska Polskiego 9A-D

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Grażyna Wiktor – SM NOWA
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.09.2015r.
kontrolę przeprowadził: Skaromil Jedynak - lpr. nr G-3D/033/46/15, Robert
wyniki/wnioski: Dmorak - lpr. nr G-3E/033/94/15

Bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary: X

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1. [Signature]
2. [Signature]

Kontrolowany:

1. [Signature]
2. [Signature]

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 5 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Aleje Wojska Polskiego 9A-D

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Grażyna Wiktor – SM NOWA
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.09.2015 r.
kontrolę przeprowadził: Skaromil Jedwoła - kpm. nr G-3/D/023/46/15, Robert
wyniki/wnioski: Dnia - kpm. nr G-3/E/023/94/15

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany:

1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Aleje Wojska Polskiego 10A RD

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Grażyna Wiktor – SM NOWA
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.09.2015 r.

kontrolę przeprowadził: Skarżynski Lech - lip. nr G-313/033/46/15, Robert

wyniki/wnioski: Dnorau, lip. nr G-31E/033/194/15

Dez Unay

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

2

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

2

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 7 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Aleje Wojska Polskiego MA-D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

1) Grażyna Wiktor – SM NOWA

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.09.2015 r.

kontrolę przeprowadził: Skanowski Zdzisław - kpi nr G-3/D/O33/46/15, Robert

wyniki/wnioski: Drorali, kpi nr G-3/E/O33/34/15

bez uwagi

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary: 2

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1. [signature]

2. [signature]

Kontrolowany:

1. [signature]

2. [signature]

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 20A-7

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Grażyna Wiktor – SM NOWA
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 20.08.2015 r.

kontrolę przeprowadził: Skawomni Zdrój - ul. nr G-3/D/033/46/15, Robert

wyniki/wnioski: Dnorak, ul. nr G-3/E/033/94/15

.....

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary: 2

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....

.....

.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 9 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 21A-H

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Grażyna Wiktor – SM NOWA
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.11.2015 r.
kontrolę przeprowadził: Granomil Zachodu - upr. nr G-3/D/033/46/15, Robert
wyniki/wnioski: Działak, upr. nr G-3/E/033/94/15

.....
.....
.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....
.....
.....

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany:

1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

*z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.*

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Adres obiektu: os. Sikorskiego 22 A-7

2)

Wnioski końcowe/nałożone kary:

2.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach www.pinb.zory.bip.net.pl

*z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.*

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Adres obiektu: os. Sikorskiego 23A-D

2)

Dez Montag

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

Uwagi:

2.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach www.pinb.zory.bip.net.pl

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 12 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 2A-C

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

1) Grażyna Wiktor – SM NOWA

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.09.2015
kontrolę przeprowadził: Stanisław Ledwole - upr. G-3/D/033/46/15, Robert
wyniki/wnioski: Dobra, upr. nr G-3/E/033/34/15

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary: 2

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 13 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 25A-C

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Grażyna Wiktor – SM NOWA
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.09.2015 r.

kontrolę przeprowadził: Skawo/Mir Ledwoch. um. nr G-3/D/033/46/15, Robert

wyniki/wnioski: Dobra, um. nr G-3/E/033/94/15

bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany:

1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 14. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 2GA-E

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Grażyna Wiktor – SM NOWA
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 08.02.2015 r.
kontrolę przeprowadził: Stanisław Lechoci - up. nr G.310/842/210/11, Waldemar
wyniki/wnioski: Wielkowski up. nr E/188/210/10

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany:

1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. IG.2016¹⁵

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 2A-D

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Grażyna Wiktor – SM NOWA
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.05.2015.
kontrolę przeprowadził: Beawomil Jedności - Upr. nr G-3/DP33/k6/15, Naldemaj
wyniki/wnioski: Lickarski - Upr. nr G-3/E/053/93/15

.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....
.....
.....

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany:

1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 28A-D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

1) Grażyna Wiktor – SM NOWA

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.01.2015r.
kontrolę przeprowadził: Skanomial Jednostki - umm m G-3/P/032/16/15, Waldemar
wyniki/wnioski: Wietkowski - umm m G-3/P/032/93/15

.....
.....
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....
.....
.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 29A-F

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Grażyna Wiktor – SM NOWA
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.04.2015

kontrolę przeprowadził: Skanomis Jednostki - Lipi m G-3 D/033/46/15, Doban

wyniki/wnioski: Dobra, Lipi m G-3 E/033/94/15

bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

7

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

2

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 18 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 30 A-D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

1) Grażyna Wiktor – SM NOWA

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.04.2015 r.

kontrolę przeprowadził: Stanisław Jedyniec - upr. nr G-3/D/033/46/15,

wyniki/wnioski: Waldemar Lickowski - upr. nr G-3/E/033/93/15

.....

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....

.....

.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 19 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 32A-D

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Grażyna Wiktor – SM NOWA
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.10.2015r.
kontrolę przeprowadził: Stanisław Jedyniak - upr. G-3/D/033/146/15, 2008-
wyniki/wnioski: Dobrej upr. III G-3/E/033/94/15
bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary: 2

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany:

1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 20 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 32A-AD

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Grażyna Wiktor – SM NOWA
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.04.2015.

kontrolę przeprowadził: Stanisław Dednoci - mgr inż. G-3 D1033/46/15

wyniki/wnioski:

bez uwagi

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany:

1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 21. IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 33A-F

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Grażyna Wiktor – SM NOWA
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.05.2015 r.
kontrolę przeprowadził: Skawomni Leskości - upr. nr G-31/D/033/46/15
wyniki/wnioski: Naudemai Leskości upr. nr G-31/E/033/93/15

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należyłym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1.
2.

Kontrolowany:

1.
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 22 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 34-A-D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

1) Grażyna Wiktor – SM NOWA

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 08.02.2015
kontrolę przeprowadził: Stanisław Jedynak - up. D/242/210/11, Robert
wyniki/wnioski: D. Nojau - up. E/190/210/10

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 23 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: os. Sikorskiego 35A-F

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Grzegorz Posz – PINB

w obecności:

- 1) Grażyna Wiktor – SM NOWA
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 20.04.2015 r.
kontrolę przeprowadził: Stanisław Jednoch - up. nr G-3/D/023/461/5
wyniki/wnioski: Należności kierunki - up. G-3/E/000/93/15

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należyłym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary: 2

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)


Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1. 
2. 

Kontrolowany:

1. 
2. 

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....²⁴IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 09... 02... 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Zary... os. Remlikowskiego blok 1A-H

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Grażyna Wiktor

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.05.2015 r.

kontrolę przeprowadził: Sławomir Ledwoch, Robert Dworak

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji dobry

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

brak uwag

Wnioski końcowe/nałożone kary: —

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Z

Kontrolujący:

1. [signature]

2.

Kontrolowany:

1. [signature]

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....²⁵IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 09.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Zory os. Pawlikowskiego 2A-H

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Andrzej Wilton

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.12.2015

kontrolę przeprowadził: Stanisław Ledwarch, Robert Dworak

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji elektrycznej

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

brak zaleceń

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....
.....
.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.26.IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 02.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Zory, os. Państw. Konstytucyjnego 9A-3

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Grazyna Niktor

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.12.2015

kontrolę przeprowadził: Stanisław Ledwoch, Robert Dzworak

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji elektrycznej

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

brak zaleceń

Wnioski końcowe/nałożone kary: -

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. [podpis]

2.

Kontrolowany:

1. [podpis]

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....27...IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 09.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Zory os. Zamiatkowskiego 16A-C

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Grażyna Wiktor

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.11.2015

kontrolę przeprowadził: Sławomir Ledwoch, Robert Dworak

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji dobry

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

brak zaleceń

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....
.....
.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....28 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 09.03. 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Zory os. Pawlikowskiego 17 A-C

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Gracjan Wiktoria

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 09.03.2016

kontrolę przeprowadził: Sławomir Ledwach, Robert Dworak

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji dobry

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

brak zaleceń

Wnioski końcowe/nałożone kary: —

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. [signature]

2.

Kontrolowany:

1. [signature]

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.29...IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 09.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Zory, os. Powiatowskiego bloki 18A-C

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Grażyna Niltter

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.04.2015

kontrolę przeprowadził: Stanisław Ledwoch, Robert Dworak

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji dobry

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

brak zaleceń

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. [signature]

2.

Kontrolowany:

1. [signature]

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....³⁰IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 08.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Zory os. Polwilkowskiego blok 19A-C

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Grzegorz Nijtker

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.12.2015

kontrolę przeprowadził: Stanisław Ledwoż, Robert Dworak

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji dobry

.....

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należyтым stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

brak zaleceń

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. 

2.

Kontrolowany:

1. 

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.31.IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 09.02. 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Zory os. Powilikowskiego

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Grażyna Niktor

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.03.2015

kontrolę przeprowadził: Sławomir Ledwoch, Waldemar Kietkowski

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji: dobry

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

brak uwag

Wnioski końcowe/nałożone kary: -

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. ABM

2.

Kontrolowany:

1. [signature]

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 32 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Zory, ul. Kasimierzka 1

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Stańczak Zbigniew - PINB

w obecności:

- 1)
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.11.2015r.

kontrolę przeprowadził: Stańczak Zbigniew (6-3/D/033/46/15), Robert Dworak (6-3/E/033/94/15)

wyniki/wnioski: Instalacja zgodna z do eksploatacji

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

brak

Wnioski końcowe/nałożone kary: nie dotyczy

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

brak

Kontrolujący:

1. [podpis]
2. [podpis]

Kontrolowany:

1. [podpis]
2. [podpis]

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 33 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym

dnia 10.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żony, ul. Szepetyckiego 1-3

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Stawomir Lipinski - PINB

w obecności:

1)

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.05.2015 r.

kontrolę przeprowadził: Stawomir Ledwoch (G-3/D/033/46/15), Robert Duonak (G-3/E/033/94/15)

wyniki/wnioski:

Instalacja sprawna. Bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należyтым stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Brocki

Kontrolujący:

1.

2. Lipinski

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 34 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10. 02. 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żory, ul. Szepińskiego 7

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

1)

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.05.15r.

kontrolę przeprowadził: Sławomir Ledwoch (6-3/DIO33/46/15), Robert Duronak (6-3/E/O33/44/15)

wyniki/wnioski:

bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia: —

Wnioski końcowe/nałożone kary: —

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Brak

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 35 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żory, ul. Górnicańska 9-13

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

1)

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.05.15r.

kontrolę przeprowadził: Sławomir Łeduch (G-3/D/033/46/15), Robert Dąbniak (G-3/E/033/94/15)

wyniki/wnioski:

bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Brak

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI. 36 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10. 02. 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żory, ul. Górnica 15-19A

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
- 2) Skowronik Lipiński - PINB

w obecności:

- 1)
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.05.15r.

kontrolę przeprowadził: Skowronik Ledwoch (6-3/D/1033/44/15), Robert Duda (6-3/E/1033/44/15)

wyniki/wnioski: bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia: —

Wnioski końcowe/nałożone kary: —

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Smek

Kontrolujący:

1. Smek
2. Lipiński

Kontrolowany:

1. [signature]
2. [signature]

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....IG.2016³⁷

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żory, os. Paustanów SL 3A-E

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB.

2) Stanisław Lipiński - PINB.

w obecności:

1)

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 01.02.16r.

kontrolę przeprowadził: Stanisław Leduch (G-3/D/033/46/15), Włodzisław Kietkowski (G-3/E/033/93/15)

wyniki/wnioski:

bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia: —

Wnioski końcowe/nałożone kary: —

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Brocki

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....³⁸IG.2016
z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10. 02. 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: zamy. os. Powstańców Sl. 4 A-E

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
2) Stawomir Lipinski - PINB

w obecności:

- 1)
2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

- a) instalacji gazowych: 31.12.15r.
kontrolę przeprowadził: Stawomir Ledwoch (63/D/033/46/15), Robert Duonik (63/E/033/94/15)

wyniki/wnioski: bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia: —

Wnioski końcowe/nałożone kary: —

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Brock
.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. [Signature]
2. [Signature]

Kontrolowany:

1. [Signature]
2. [Signature]

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....³⁹IG.2016
z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żony, os. Powstańców Śl. 5A-H

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Stanisław Lipiński – PINB

w obecności:

1)

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 27.02.15r.

kontrolę przeprowadził: Stanisław Ledwiah (D/22/210/11), Robert Dmoch (E/190/210/16)

wyniki/wnioski:

bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Brak

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....⁴⁰IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10. 02. 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żony, os. Powstańców Śl. 6A-H

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Sławomir Lipiński – PINB

w obecności:

1)

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 27.02.15r.

kontrolę przeprowadził: Sławomir Ledwoch (D/842/210/11), Robert Duonak (E/190/210/10)

wyniki/wnioski: bez uwag

.....

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należyтым stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia: —

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary: —

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Brak

.....

.....

.....

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....⁴¹IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10. 02. 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żony, os. Budowlanych St. 7A-D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Sławomir Lipiński - PINB

w obecności:

1)

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.05.15r.

kontrolę przeprowadził: Sławomir Ledwoch (63/D/033/46/15), Robert Duonak (63/E/033/94/15)

wyniki/wnioski:

bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia: —

Wnioski końcowe/nałożone kary: —

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Brocki

Kontrolujący:

1. Lipiński

2. Lipiński

Kontrolowany:

1. [podpis]

2. [podpis]

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....⁴²IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żyr. os. Państwów SI 8A-H

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Stanisław Lipiński - PINB

w obecności:

1)

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 29.02.15N

kontrolę przeprowadził: Stanisław Ledwoch (D/BZ/MO/M), Robert Droniak (E/RO/MO/MO)

wyniki/wnioski: bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia: —

Wnioski końcowe/nałożone kary: —

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Brock

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....⁴³IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żory, os. Państwowej 9A-H

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Stanisław Lipiński – PINB

w obecności:

1)

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.03.15 r.

kontrolę przeprowadził: Stanisław Ledwach (G3/D/033/46/15), Robert Duonek (G3/E/033/94/15)

wyniki/wnioski: bez uwag

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia: —

.....

Wnioski końcowe/nałożone kary: —

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Brocki

.....

.....

Kontrolujący:

1. Lipiński

2. Lipiński

Kontrolowany:

1. [signature]

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....44..IG.2016
z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A**

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żory, os. Paustanów St. 10 A-D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Stanisław Lipiński - PINB

w obecności:

1)

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.03.15n.

kontrolę przeprowadził: Stanisław Ledwoch (G3/D/033/16/15), Waldemar Kiełkowski

wyniki/wnioski: (G3/E/033/93/15)

bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary: —

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Brak

Kontrolujący:

1. Andrzej Brocki

2. Stanisław Lipiński

Kontrolowany:

1. [podpis]

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....⁴⁵IG.2016
z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10. 02. 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Łąka, os. Powstańców St. M A-L

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB
2) Stanisław Lipiński – PINB

w obecności:

- 1)
2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.12.15r.

kontrolę przeprowadził: Stanisław Ledwoch (G3/D/033/46/15), Robert Duonak (G3/E/033/46/15)

wyniki/wnioski: bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary: —

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Brock

Kontrolujący:

1. [podpis]
2. [podpis]

Kontrolowany:

1. [podpis]
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....IG.2016⁴⁶

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10. 02. 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Zory, os. Powstańców Sl 12 A-L

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Stawomir Lipinski - PINB

w obecności:

1)

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.12.15 r.

kontrolę przeprowadził: Stawomir Ledwiah (63/D1033/46/15), Robert Duomak (63/E/083/94/15)

wyniki/wnioski: bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Brosk

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....⁴⁷IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10... 02. 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny, wielorodzinny

Adres obiektu: Żony, os. Powstańców Śl. 13 A-D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Stanisław Lipiński - PINB

w obecności:

1)

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.03.15 r.

kontrolę przeprowadził: Stanisław Leduch (63/D/033/46/15), Robert Dzwonak (63/E/033/94/15)

wyniki/wnioski: bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:


O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Brocki
.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. 
2. 

Kontrolowany:

1. 
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....⁴⁸IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10. 02. 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żony, os. Paustanów St. 14 A-F

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Stanisław Lipiński - PINB

w obecności:

1)

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.03.15r.

kontrolę przeprowadził: Stanisław Ledwani (63/D/033/96/15), Robert Duonak (63/E/033/96/15)

wyniki/wnioski: bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia: —

Wnioski końcowe/nałożone kary: —

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Brak

Kontrolujący:

1.

2.

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....⁴⁹IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10. 02. 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żory, os. Państwów S. 15 A-F

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Sławomir Lipiński - PINB

w obecności:

1)

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.03.15r.

kontrolę przeprowadził: Sławomir Ledwiah (G3/D/033/46/15), Włodzisław Kiełkowski

wyniki/wnioski: (G3/E/033/93/15)

bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary: -

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Bez uwag

Kontrolujący:

1.

2. Lipiński

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....⁵⁰IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10. 02. 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żory, os. Państwowa Sl. 16 A-F

Kontrolę przeprowadził:

- 1) Andrzej Brocki – PINB.
- 2) Stanisław Lipiński - PINB

w obecności:

- 1)
- 2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.09.15n.
kontrolę przeprowadził: Stanisław Ledwoch (G3/D/033/46/15), Robert Dmoch (G3/E/033/94/15)

wyniki/wnioski: 602 uwagi
.....
.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należyтым stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:
.....

Wnioski końcowe/nałożone kary: -

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi: Brak
.....
.....

Kontrolujący:

1. 
2. 

Kontrolowany:

1. 
2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....51..IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 10. 02. 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żory, os. Powstańców St. 17 A-F

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2) Stawomir Lipiński – PINB

w obecności:

1)

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.04.15r.

kontrolę przeprowadził: Stawomir Ledwoń (63/D/033/46/15), Waldemar Kiełkowski

wyniki/wnioski: (63/E/033/03/15)

bez uwag

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należyłym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Brak

Kontrolujący:

1.

2. Lipiński

Kontrolowany:

1.

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....52 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 1.1.02. 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Zory os. Gwarków blok nr 34 A-D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Grażyna Nittok

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 31.07.2015

kontrolę przeprowadził: Stanisław Ledwoski, Holdekmar Hietkowski

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji elektrycznej

.....

.....

.....

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

brak zaleceń

Wnioski końcowe/nałożone kary: -

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.


Uwagi:

.....

.....

.....

Kontrolujący:

1. 

2.

Kontrolowany:

1. 

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....⁵³IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 19.02. 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Zory os. Gwardyjskie blok 30A-D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Andrzej Wiktor

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.04.2015

kontrolę przeprowadził: Sławomir Ledwoch, Walidemar Kietkowski

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji elektrycznej

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należytych stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

brak zaleceń

Wnioski końcowe/nałożone kary: -

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. [podpis]

2.

Kontrolowany:

1. [podpis]

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.54...IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 14.02 2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Zory os. Gwarków 28A-D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Krzysztof Nikiel

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.06.2015

kontrolę przeprowadził: Stanisław Ledwoch, Robert Dzworak

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji gazy

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należyłym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

brak zaleceń

Wnioski końcowe/nałożone kary: —

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

Kontrolujący:

1. [podpis]

2.

Kontrolowany:

1. [podpis]

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....55 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 11.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żory os. Parkowa blok 18A-D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Grażyna Hlitor

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.04.2015 r.

kontrolę przeprowadził: Sławomir Ledwach, Robert Dworkin

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji dobry

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należyтым stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

brak zaleceń

Wnioski końcowe/nałożone kary: -

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. 

2.

Kontrolowany:

1. 

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....56 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 11.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żory os. Gwarthów blok 30A-D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Grzegorz Włoch

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.06.2015

kontrolę przeprowadził: Stanisław Ledwoch, Robert Dworacki

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji dobry

Stwierdza się, że instalacja gazowa ~~nie~~* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz ~~nie~~* jest utrzymywana w należytym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

brak zaleceń

Wnioski końcowe/nałożone kary: -


O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:

.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. 

2.

Kontrolowany:

1. 

2.

* - niepotrzebne skreślić

PROTOKÓŁ NR PINB.DOI.....57 IG.2016

z kontroli przeprowadzonej w użytkowanym obiekcie budowlanym
dnia 17.02.2016 r.

Imię i nazwisko / nazwa oraz adres kontrolowanego właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „NOWA”
44-335 Jastrzębie Zdrój, ul. Wielkopolska 5A

Rodzaj obiektu: budynek mieszkalny wielorodzinny

Adres obiektu: Żory os. Gwardzistów blok nr 32A-D

Kontrolę przeprowadził:

1) Andrzej Brocki – PINB

2)

w obecności:

1) Grzegorz Wiktor

2)

1. Data ostatniej okresowej (corocznej) kontroli stanu technicznej sprawności:

a) instalacji gazowych: 30.06.2015

kontrolę przeprowadził: Sławomir Ledwoch, Katarzyna Mietkowska

wyniki/wnioski: stan techniczny instalacji dobry

Stwierdza się, że instalacja gazowa nie* jest użytkowana zgodnie z jej przeznaczeniem oraz nie* jest utrzymywana w należyłym stanie technicznym zapewniając bezpieczne użytkowanie.

Zaobserwowano/zalecenia:

brak zaleceń

Wnioski końcowe/nałożone kary:

O wykonaniu nałożonych obowiązków należy w wyznaczonym terminie powiadomić Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Żorach. W razie nie wykonania nałożonego obowiązku zostanie nałożony mandat karny w trybie art. 93 pkt. 8 ustawy Prawo budowlane (tj. tekst jednolity z dnia 02 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409)

Protokół sporządzono w jednym egzemplarzu.

Uwagi:


.....
.....
.....

Kontrolujący:

1. 

2.

Kontrolowany:

1. 

2.

* - niepotrzebne skreślić